Закрытое акционерное общество «РосКабельСвязь»

Юр. адрес:Самара, ул. Промышленности, д. 296, офис 10

Телефоны: (812) 309-56-95, (495)668-09-46, E-mail: kabel@roskab.ru

Опросный лист

по техническим параметрам разъединителей переменного тока наружной установки

РГП-1(2)-110/1250 (2000) УХЛ1 с приводом ПРП, ПДС

производства ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара»

1. Заказчик _____

наименование предприятия

2. Наименование разъединителя_____

3. Количество разъединителей_____шт.

4. Номинальный ток, А (нужное отметить):

1250 ток терм.стойкости – 31,5 кА ток электродинам.стойкости – 80 кА	2000 ток терм.стойкости – 40 кА ток электродинам.стойкости – 100 кА

5. Расположение полюсов (нужное отметить):

параллельное	последовательное (килевое)

6. Количество полюсов на один разъединитель (нужное отметить):

1	3

7. Количество заземляющих ножей на один полюс (нужное отметить):

нет	1	2

8. Тип изоляторов (нужное отметить):

	110 кВ
Фарфоровые	С4-450 I-М УХЛ1
	С4-450 II-М УХЛ1
Полимерные	ОТПК-6-110 Б-2УХЛ1-02 УХЛ1

где I, II и IV – степень загрязнения окружающей среды.

9. Типы приводов (нужное отметить):

Раздельные привода для главного и заземленных ножей			
Ручной (на главные ножи) Ручной (на ножи заземления)		ПР-П-8-90 УХЛ1 = 1 шт. ПРП-8-190 УХЛ1 = 1 (2) шт.	
Двигательный (на главные ножи) Ручной (на ножи заземления)		ПДС-К1-02 УХЛ1 = 1 шт. ПРП-8-190 УХЛ1 = 1 (2) шт.	
Один привод на все ножи			
	Без ножей заземления	**Один нож заземления**	**Два ножа заземления**
Двигательный	ПДС-К1-02	ПДС-К2	ПДС-К3

10. Комплектовать опорными стойками (h=1780мм.) (при необходимости отметить)

11. Доставка (нужное отметить): самовывоз доставка по ж/дороге доставка автотранспортом

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

_____

Дата_____ **Подпись**_____