Закрытое акционерное общество «РосКабельСвязь»

Юр. адрес:Самара, ул. Промышленности, д. 296, офис 10

Телефоны: (812) 309-56-95, (495)668-09-46, E-mail: kabel@roskab.ru

Разъединитель переменного тока на напряжение 110 кВ серии РН (П) СЭЩ® УХЛ1

	Параметры заказа	Исполнения	Выбранное значение заказа (отметить)
1	Количество разъединителей по заказу		
2	Номинальный ток, А	1250 (с током термической стойкости - 31,5 кА и током электродинамической стойкости – 80 кА)	
		2000 (с током термической стойкости - 40 кА и током электродинамической стойкости – 100 кА)	
3	Количество полюсов	3 (трехполюсный)	
		1 (однополюсный)	
4	Количество заземлителей	2	
		1а (заземлитель со стороны ведущей колонки)	
		1б (заземлитель со стороны ведомой колонки)	
		Без ножей заземления	
5	Тип изоляции	Фарфоровая II	
		Полимерная II	
6	Уровень изоляции по электрической прочности (испытательный грозовой импульс), кВ	Нормальный – 450	
		Повышенный – 550	
7	Привод на главные ножи разъединителя	Электродвигательный ПДС-М СЭЩ®	
		Ручной ПР-М СЭЩ®	
8	Привод на нож(и) заземления	Электродвигательный ПДС-М СЭЩ®	
		Ручной ПР-М СЭЩ®	
9	Тип установки	Горизонтальная	
		Вертикальная (на стену)	
		Килевая	
10	Наличие общей рамы под разъединитель		
11	Наличие опорных стоек под разъединитель		
12	Способ отгрузки	Автотранспорт заказчика	
		Автотранспорт поставщика	
		Ж/д транспорт	
13	Дополнительные требования к разъединителям		

Ф.И.О. ответственного за заказ: _____

Подпись: _____

Дата заполнения опросного листа: _____